



Христо Няголов
Кмет на к.к. "Красно село" - СО
дет. А

"ИКАР"
Лиценз № ЛК...
Исп. Директор
А.И.С. БОЮД

анкерни болтове
M20x1200мм кл. 5.8
общо 24 бр.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ИНЖ. ДЕЛЯНА АТАНАСОВА ИЯГОЛОВА
ОСТ 2018

РАЗМЕРИТЕ СА В СМ.!!

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материали:
Бетон за конструкции с клас по якост на натиск В25.
Армировка клас В500 (N) f_{yk}=500 МРa
Горещо валцувани профили клас S235 по EN 10025.
Електроди E46 по БДС 5517-77.
2. Кота ±0,00 =
3. Земна основа - глини с R₀= 0,200 МРa. Земната основа да се приеме от инженер-геолог.
4. Да се внимава при изкопите за съществуващи кабели.
5. Котата на фундиране да се уточни след разкриване на съществуващите фундаменти на сградата. Кота -X,XX следва да бъде мин. 20 см. под нивото на фундаментите и, както и мин. 100 см. под най- ниското ниво на терена! Във всички случаи да се достигне носещ пласт от земната основа с R₀ = 0,200 МРa.
6. Бетоновата смес да се уплътнява чрез вибриране.
7. Да се осигури бетоново покритие на армировката мин 4,0 см.
8. Във фундаментите да се заложат анкерни болтове по дет. "А", като е желателно монтажът им да се осъществи с шаблони. Да се осигури необходимата точност при монтажа им.
9. Стоманената конструкция се изпълнява съгласно: чертежи 03, 04 - монтажни схеми, детайли.
10. Фасадно ограждане и детайли за закрепването му - по част "архитектурна".
11. Изпълнението на СМР да се извършва съгласно ПИПСМР.
12. Антикорозионна защита - по архитектурен проект.
През целия срок на експлоатация да се осъществява периодична поддръжка и възстановяване на антикорозионното покритие на стоманената конструкция, еп. заварките и болтовите съединения.
13. Да се осигури временно укрепване (подпиране) на стоманените колони по време на монтажа на стоманената конструкция.
14. Асансьорна уредба с шахта 170x185 см.

СУПЕШ
ШЕСТА СЪЕЗН - СОФИЯ
СЪГЛАСУВАНИ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КЪМ ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 06233
инж. ДЕЛЯНА АТАНАСОВА ИЯГОЛОВА
Подпис

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КЪМ ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 06233
инж. ДЕЛЯНА АТАНАСОВА ИЯГОЛОВА
Подпис

СЪГЛАСУВАЛИ

Арх. арх. Няголов

УПРАВИТЕЛ

инж. Д. Няголова

2018 година лист: 01

Всички изкопи за асансьора са в рамките на имота!